

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04  
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73; 666301, Иркутская область, Саянск г., Благовещенский мкр., д. 5А; 666301, Иркутская область, Саянск г., Южный мкр., д. 118Г; 665268, Иркутская область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б; 665268, Иркутская область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1; 666679, Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91; 665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/р, Муханова ул., дом 20; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., д. 12; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21ИО01

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 26.08.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра



Е.Ф. Куровская  
15.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00/09923-23 от 15.06.2023

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах

2. **Юридический адрес:** 664003, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, дом 8  
**Фактический адрес:** 666322, Иркутская область, Заларинский р-н, рп.Залари, ул.Совхозная, здание 5

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МОЙГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, код точки контроля 683, Иркутская область, р-н Заларинский, д.Романенкина, ул.Молодежная, соор.11

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 07.06.2023 09:10 - 09:15

**Ф.И.О., должность:** Аверьянова Е.А., статистик Группа профилактической дезинфекции (г. Саянск), Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Саянске, городе Зиме и Зиминском, Заларинском, Балаганском и Нукутском районах;

**Условия доставки:** Соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 08.06.2023 11:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: СГМ, Приказ Управления Роспотребнадзора №2 от 11 января 2023 г.  
При отборе присутствовал представитель объекта директор МУП "Водопад" Петрусев С.В.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00/09923-4-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Системы капиллярного электрофореза, Капель-105M	2176
2	Спектрофотометр, В-1200	VER 1902006

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-химическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 6631 Образец поступил 08.06.2023 11:00 Место осуществления деятельности: 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51 тел: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru дата начала испытаний 08.06.2023 11:10, дата выдачи результата 14.06.2023 17:09					
1	Кремний (Si, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	7,1±0,7	Не более 25	РД 52.24.433-2018
2	Магний (Mg)	мг/дм <sup>3</sup>	21,9±2,2	Не более 50	ГОСТ 31869-2012 Метод А

Конец протокола испытаний № 38-00/09923-23 от 15.06.2023