

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.:
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73,
тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuzz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г.,
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuzz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область,
Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuzz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область,
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuzz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuzz-tulun@yandex.ru; 666679,
Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuzz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuzz-u-kut@yandex.ru;
665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/р, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuzz-
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuzz-
taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер.,
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuzz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район,
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuzz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская
область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuzz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская
область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ИО01

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.08.2015



Е.Ф. Куровская
17.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00/10764-23 от 17.07.2023

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах

2. **Юридический адрес:** 664003, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, дом 8

Фактический адрес: 666322, Иркутская область, Заларинский р-н, рпЗалари, ул.Совхозная, здание 5

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения

4. **Место отбора:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОПАД", код точки контроля 250657, Иркутская область, р-н Заларинский, д.Чаданова, ул.Тракторная, соор.1А

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 21.06.2023 17:10 - 17:20

Ф.И.О., должность: Клепченко О.А., статистик Отделение отбора и регистрации проб, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Саянске, городе Зиме и Зиминском, Заларинском, Балаганском и Нукутском районах;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата доставки в ИЛЦ: 22.06.2023 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Протокол испытаний № 38-00/10764-23 от 17.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Приказ Управления Роспотребнадзора №2 от 11 января 2023 г.
При отборе проб присутствовал представитель объекта : бухгалтер Распутина В.Н.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00/10764-3-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей, УМФ-2000	2078
2	Установки спектрометрические, МКС-01А	2224

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория физических факторов и радиационного контроля Регистрационный номер пробы в журнале 369 Образец поступил 22.06.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51 дата начала испытаний 23.06.2023 09:11, дата окончания испытаний 07.07.2023 13:23					
1	удельная активность радона-222	Бк/кг	4,4±1,4	Не более 60	МИ от 03.09.93., НТЦ "НИТОН" № 40090.6K818 от 02.06.2006
2	удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,11±0,04	Не более 0,2	ФР.1.40.2013.15386
3	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	0,13±0,06	Не более 1	ФР.1.40.2013.15386

Конец протокола испытаний № 38-00/10764-23 от 17.07.2023